

W związku z ogłoszonym przetargiem zwracamy się z pytaniami odnośnie specyfikacji.

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw LED co w dużym stopniu zmniejszy koszty eksploatacji.

**Tak dopuszcza , pod warunkami:**

**-przedstawienia wyników obliczenia oświetlenia zgodnych z parametrami z pkt. 3.**

**-wykazaniu że eksploatacja nie będzie droższa od rozwiązania projektowego (z uwzględnieniem kosztów przeglądów, konserwacji i wymian)**

**-Parametry mechaniczne nie niższe niż opraw projektowych a w szczególności: poziom szczelności IP65, poziom odporności na udary IK08 lub lepszy, dodatkowo szyba zabezpieczona siatką o oczku nie większym niż 50cm2. wysokość oprawy nie większa niż 60cm.**

**- przestawienie wymaganych certyfikatów lub dopuszczeń, a w szczególności dla oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego aktualnego dopuszczenia CNOBP**

2. Czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby opraw przy zastosowaniu opraw Led przy zachowaniu wymaganych parametrów oświetlenia.

**Nie nie dopuszcza rozmieszczenie i ilość punktów zgodne z projektem.**

3. Jakie są wymagane parametry oświetlenia(natężenie lux,równomierność)

**Wymagane natężenie 500lx ( $\pm 5\%$ ) równomierność dla pola gry nie gorsza niż 0.5 UGR 22 lub mniejszy współczynnik Ra nie mniejszy niż 80, Temperatura barwowa 3000K**

4. Czy zamawiający dopuszcza(wyłącznie w przypadku zwiększonych nakładów przy zastosowaniu technologii Led -przy braku możliwości zmniejszenia ilości opraw) formę spląty z oszczędności różnicy zakupu opraw metalohalogenkowych do opraw Led.

**Nie dopuszcza.**

5. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 23 grudnia 2014r?

**Zamawiający ustalił termin zakończenia prac na dzień 20 grudnia ( sobota). W dniu 22grudnia ( poniedziałek) wykonawca zobowiązany jest złożyć pismo na ręce zamawiającego informujące o zakończeniu prac i gotowości do odbioru.**

6. Czy istnieje możliwość zmiany projektowanych opraw oświetleniowych ( oświetlenia podstawowego ) na inne o większej mocy np. 250W?

**Nie dopuszcza się większej mocy.**

7. W związku z dopuszczeniem opraw typu led czy zamawiający przewiduje zastosowanie innego kryterium wyłonienia wykonawcy.

Przy obecnych zapisach -cena 95%- nie ma możliwości zastosowania technologii Led która kilkukrotnie obniża koszty eksploatacji i jest kilkukrotnie trwalsza(+50 000 godzin) jest niestety nieco droższa.

**Zamawiający nie przewiduje zmian w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**